

Poptávka dodávky a montáže klimatizace – vybrané místnosti budovy B

Dobrý den, dovoluujeme si vás požádat o zpracování cenové nabídky na dodávku a montáž klimatizace ve vybraných místnostech budovy B v areálu Psychiatrické nemocnice Brno, Húskova 2, Brno.

Orientační rozsah řešených prostor

Parametr	Orientační údaj
Počet řešených místností	8
Orientační klimatizovaná plocha	cca 134,78 m ²
Řešené místnosti	B115, B124, B204, B207, B211, B213, B217, B308
Předpoklad vnitřních jednotek	8 ks; nástěnné nebo jiné vhodné řešení
Předpoklad venkovních jednotek	1 ks nebo jiné vhodné rozdělení

Přesné umístění jednotek, trasy potrubí, prostupy, odvod kondenzátu a elektro napojení je nutné ověřit při místní prohlídce nebo podle doplňujících podkladů objednatele.

Požadovaný rozsah dodávky a montáže

- návrh vhodného klimatizačního systému pro řešené místnosti
- dodávka a montáž vnitřních klimatizačních jednotek
- dodávka a montáž venkovní klimatizační jednotky nebo více jednotek podle návrhu uchazeče
- chladivové potrubí včetně izolace, spojovacího a montážního materiálu
- rozvody a odvod kondenzátu včetně napojení dle místních podmínek
- kabeláž, jištění a související elektroinstalační práce
- konzoly, kotvení, prostupy, krycí žlaby/lišty a pomocné konstrukce
- zkoušky, vakuování, doplnění chladiva, zprovoznění a uvedení do provozu
- základní zaškolení obsluhy a předání dokladů

Orientační výkaz výměr

Pol.	Popis	MJ	Množství
1	Venkovní klimatizační jednotka	ks	1
2	Vnitřní jednotka – nižší výkon	ks	2
3	Vnitřní jednotka – střední výkon	ks	4
4	Vnitřní jednotka – vyšší výkon	ks	2
5	Odbočovací prvek potrubí	ks	7
6	Potrubí menší dimenze	m	40

7	Potrubí střední dimenze	m	70
8	Potrubí větší dimenze	m	30
9	Odvod kondenzátu	m	70
10	Krycí žlab	m	70
11	Konzola	ks	1
12	Silentblok	ks	4
13	Chladivo	kg	5
14	Montáž, zkoušky, předání	soubor	1

Poznámka: Uvedené množství je orientační. Skutečný rozsah bude upřesněn podle technického návrhu a místní prohlídky.

Požadavky na obsah nabídky

- Celková cena bez DPH a včetně DPH
- Položkové členění ceny
- Technické parametry zařízení
- Chladicí/topný výkon
- Počet a typ jednotek
- Popis tras potrubí a odvodu kondenzátu
- Požadavky na elektro napojení
- Termín dodání a délka montáže
- Záruka a servis
- Platnost nabídky a výluky z ceny

Děkujeme