

Dodatečná informace č.2

Vážení,
jedni ze zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava chladicího systému vzduchotechniky prádelny “ zaslali dne 10.9. 2016 a dne 13.9. 2016 Žádosti o dodatečné informace.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: Požadavky

Dotaz č. 1 zní:

- součástí je mj. dodání nového výparníku

Odpověď zadavatele :

ANO Dva dvouokruhové výparníky včetně vstřikovacích ventilů

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci: Požadavky

Dotaz č. 2 zní:

- součástí je mj. dodání nového systému MaR
- DOTAZ: prosím o zaslání technické specifikace VZT jednotek, které mají být řízeny (sestava/ skladba VZT jednotek, příkony, výkony, ... nebo-li zadání pro MaR)

Odpověď zadavatele :

Řízení 2 vzduchotechnických jednotek, monitoring poruch

Řízení 2 chladících jednotek

Regulace teploty výstupního vzduchu, (topení chlazení) PID regulátory

Monitoring zanesení filtrů

Monitoring a uživatelské nastavení pomocí webové stránky po síti (internetu)

Dálkový dohled, servis

Komunikace e-mailem (poruchy, požadované stavy)

Možnost budoucí modifikace programu

Přívodní ventilátor 11kW 23A

Odtahový ventilátor 7,5 kW 15,2A

Dotaz č.3 k zadávací dokumentaci: Požadavky

Dotaz č.3 zní:

- součástí je mj. dodání nového systému MaR s regulací výstupního vzduchu
- DOTAZ: co se rozumí " regulací výstupního vzduchu " ? regulace teploty nebo regulace průtoku vzduchu ? pokud regulace průtoku vzduchu, jak má být průtok aktivně regulován ?

Odpověď zadavatele:

Regulace teploty přiváděného vzduchu uživatelem pomocí webové stránky

Dotaz č.4 k zadávací dokumentaci: Požadavky

Dotaz č.4 zní:

Dobrý den,

Prosím o doplňující informace k zadávací dokumentaci zakázky.

Oprava chladicího systému vzduchotechniky prádelny. Psychiatrická nemocnice Brno.

Prosím o doplnění zda se jedná o dvě samostatné vzduchotechnické jednotky a dva zdroje chladu o celkovém chladícím výkonu 88 kW?

Nebo pouze o jednu velkou vzduchotechniku s dvěma chladiči v jedné komoře a celkovým výkonem 88 kW?

Odpověď zadavatele:

Stávající 2 vzt jednotky. Každá VZT jednotka má v sobě navrženu výměnu stávajícího výparníku za NOVÝ dvouokruhový výparník, který bude napojen na novou kondenzační jednotku, která bude mít stejný chladicí výkon jako stávající tedy $Q_{ch} = 44\text{kW}$, protože se jedná pouze o opravu stávajícího stavu – viz výkaz výměr.

Zadavatel postupuje analogicky podle §40 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.9. 2016 do 10:00 hodin.**

S pozdravem



Ing. Pavel Slezák
Psychiatrická nemocnice Brno
Húskova 2, 618 32 Brno