

Sent: Mon, 29 Sep 2014 13:22:28 +0100

Subject: Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám: Výměna oken a dveří v budově A, Výměna oken a dveří v budově F1, Výměna oken a dveří v budově F2, Výměna oken a dveří v budově G

Dobrý den,

žádám Vás o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám shodně pro všechny čtyři veřejné zakázky malého rozsahu:

Výměna oken a dveří v budově A

Výměna oken a dveří v budově F1

Výměna oken a dveří v budově F2

Výměna oken a dveří v budově G

Dotaz č. 1:

Lze nabídnout profil se součinitelem prostupu tepla rámu $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, pokud bude dodržena hodnota součinitele prostupu tepla okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla rámu dle ČSN 730 540-2 je $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zadavatel by se měl držet normových požadavků.

Dotaz č. 2:

Lze nabídnout v rámu výztuhu tl. 1,5 mm, pokud bude dodržena statika oken?

Správný druh použité výztuhy vždy předepisuje výrobce plastových profilů ve svém technickém předpisu na základě statického výpočtu.

Odpověď na dotaz č.1 a č.2 :

Dodržte specifikaci požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

M.Smílek - PNB
777 768 332
smilek@pnbrno.cz