

Dodatečná informace č. 2

k veřejné zakázce „PN Brno - modernizace a rekonstrukce pavilonu M, projekt“

Zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V Brně dne 08.09.2014

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace, reagující na oznámení o prodloužení lhůty v dodatečné informaci č. 1, k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Z průvodní technické zprávy, která je součástí podmínek pro vypracování projektové dokumentace vyplývá, že stávající konstrukční systém nevyhoví požadavkům na požárně-bezpečnostních řešení staveb. Tak by nebylo možné vydat požadované stavební povolení. Jak by to mělo být v rámci projektu řešeno? Počítá zadavatel s tímto nedostatkem?

Odpověď:

Nový projekt musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb. Proto se stavba nyní řeší zbouráním a přístavbou nových konstrukcí a nových dispozic.